

## Technische Mindestanforderungen

Die Flughafen Leipzig/Halle GmbH hat derzeit keine über die Technischen Anschlussregeln (TAR) des Verbands der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e. V. (VDE) hinausgehenden technischen Mindestanforderungen i.S.d. § 19 Abs. 1 EnWG für ihr Verteilernetz festgelegt. Bei den insoweit gemäß § 49 Abs. 1, 2 EnWG für die Betreiber von Energieanlagen zu beachtenden technischen Anschlussregeln des VDE handelt es sich derzeit vor allem um die VDE-AR-N 4100, VDE-AR-N 4105 und VDE-AR-N 4110. Die genannten Vorschriften können beim VDE ([www.vde.com](http://www.vde.com)) bezogen werden.

Flughafen Leipzig/Halle

Stand: 11/2022